

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«09» апреля 2024 г., 43240061000210188680
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» апреля 2024 г., № 2404/038-43/338/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, г Киров, пр-кт Октябрьский, Дом 122а, 88332679512, e-mail: gpn_kirov@43.mchs.gov.ru
(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 17 » апреля 2024 г., учетный номер 43240061000210188680.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Бачурин Денис Александрович, e-mail: bachurinda@43.mchs.gov.ru, телефон: +78332208627

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, г Киров, ул Ленина, Дом 164/3

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 196"
ГОРОДА КИРОВА, адрес юридического лица: 610007, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КИРОВ, ЛЕНИНА УЛИЦА, 164, 3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Проступы ступеней наружных эвакуационных лестниц, ведущих со второго этажа из помещения спальной группы «Звездочки» (помещение № 48 согласно ИПП 2 этажа от 29.08.2006), выполнены не сплошные (фактически в виде прутьев арматуры), чем нарушены требования п. 17 ППР в РФ; ст.ст. 53, 89 №123-ФЗ; п. 5.1.1, п. 7.1.2 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.
Срок устранения нарушения:
03.11.2025
2. Проступы ступеней наружных эвакуационных лестниц, ведущих со второго этажа из помещения спальной группы «Светлячки» (помещение № 15 согласно ИПП 2 этажа от 29.08.2006), выполнены не сплошные (фактически в виде прутьев арматуры), чем нарушены требования п. 17 ППР в РФ; ст.ст. 53, 89 №123-ФЗ; п. 5.1.1, п. 7.1.2 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.
Срок устранения нарушения:

03.11.2025

3. Планы эвакуации, выполненные на фотолюминесцентной основе, разработанные в 2010 году и вывешенные в здании, не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009, при площади этажа здания более 1000 м² выполнены этажными, а не секционными, отсутствует маркировка, год изготовления и сам изготовитель, на первом этаже здания на планах в помещениях бассейна не указаны огнетушители, планировка в районе бассейна, пищеблока и прачечной не соответствует действительности, не соответствуют и наименования помещений, на втором этаже здания не указаны в районе центральной лестничной клетки имеющиеся пожарные краны, указаны в качестве эвакуационных выходов/проходов заблокированные двери, предназначенные для сообщения между группами, не все планы утверждены руководителем учреждения и другое, чем нарушены требования п. 5 ППР в РФ; п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 5 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах
- Срок устранения нарушения:**
03.11.2025
4. Проступи ступеней наружных эвакуационных лестниц, ведущих со второго этажа из помещения спальной группы «Жемчужина» (помещение № 26 согласно ИПП 2 этажа от 29.08.2006), выполнены не сплошные (фактически в виде прутьев арматуры), чем нарушены требования п. 17 ППР в РФ; ст.ст. 53, 89 №123-ФЗ; п. 5.1.1, п. 7.1.2 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.
- Срок устранения нарушения:**
03.11.2025
5. Проступи ступеней наружных эвакуационных лестниц, ведущих со второго этажа из помещения спальной группы «Снегири» (помещение № 1 согласно ИПП 2 этажа от 29.08.2006), выполнены не сплошные (фактически в виде прутьев арматуры), чем нарушены требования п. 17 ППР в РФ; ст.ст. 53, 89 №123-ФЗ; п. 5.1.1, п. 7.1.2 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.
- Срок устранения нарушения:**
03.11.2025
6. На первом этаже здания, на путях эвакуации в коридоре (между помещениями № 2 и № 16 ИПП 1 этажа от 29.08.2006), предусмотренная проектом дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара демонтирована, после демонтажа дверного полотна остался порог в проёме, чем нарушены требования подп. «д» п. 16, подп. «а» п. 27 ППР в РФ; ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.3.5 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 16 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации
- Срок устранения нарушения:**
03.11.2025
7. На первом этаже здания центральная лестничная клетка (помещение № 27 ИПП 1 этажа от 29.08.2006) не отделена дверями с приспособлением для их самозакрывания и с уплотнением в притворах, от коридоров (помещения № 28 и № 74а ИПП 1 этажа от 29.08.2006). Предусмотренные проектом двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации демонтированы, а на путях эвакуации в коридоре после демонтажа дверных полотен остался порог, чем нарушены требования подп. «д» п. 16, подп. «а» п. 27 ППР в РФ; ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.4.11, п. 4.3.5 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 16 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации

Срок устранения нарушения:
03.11.2025

8. Проступи ступеней наружных эвакуационных лестниц, ведущих со второго этажа из помещения спальной группы «Солнышко» (помещение № 35 согласно ИПП 2 этажа от 29.08.2006), выполнены не сплошные (фактически в виде прутьев арматуры), чем нарушены требования п. 17 ППР в РФ; ст.ст. 53, 89 №123-ФЗ; п. 5.1.1, п. 7.1.2 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.
Срок устранения нарушения:
03.11.2025
9. Эксплуатационное испытание всех пожарных эвакуационных лестниц здания, с составлением соответствующего протокола испытаний, проводится реже одного раза в пять лет (последнее испытание: май 2013 года) и обеспечена их исправность: - не проведена окраска лестниц имеющих следы коррозии; - ограждения местами имеют между прутками расстояние до 23 см; - наружные металлические эвакуационные лестницы, ведущие из групп «Снегири», «Жемчужина», «Светлячки», «Земляничка», «Солнышко», «Звёздочки» (расположенных на втором этаже здания), имеют уклон на бок от 10 до 15 градусов (отошли от стен здания) и надёжно не закреплены при хождении по ним качаются, чем нарушены требования п. 17 ППР в РФ; п.п. 5.4 - 5.7, п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.
Срок устранения нарушения:
03.11.2025
10. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (по объемно-планировочным решениям эвакуационных выходов), ширина эвакуационных выходов из помещений игровых групп «Звёздочка» (0,72 метра в свету, само дверное полотно шириной 0,78 метра), «Солнышко» (0,72 метра в свету, само дверное полотно шириной 0,78 метра), «Земляничка» (0,72 метра в свету, само дверное полотно шириной 0,78 метра), «Светлячки» (0,7 метра в свету, само дверное полотно шириной 0,76 метра), «Жемчужинка» (0,69 метра в свету, само дверное полотно шириной 0,75 метра), «Почемучки» (0,68 метра в свету, само дверное полотно шириной 0,74 метра), «Снегири» (0,7 метра в свету, само дверное полотно шириной 0,76 метра), ведущих на лестницу 3-го типа шириной менее требуемых 1,2 метра и менее требуемых на момент проектирования и строительства здания (0,9 метра), чем нарушены требования ч. 1, ч. 8 ст. 89 №123-ФЗ; п. 5.1.4 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
03.11.2025
11. Проступы ступеней наружных эвакуационных лестниц, ведущих со второго этажа из помещения спальной группы «Земляничка» (помещение № 34 согласно ИПП 2 этажа от 29.08.2006), выполнены не сплошные (фактически в виде прутьев арматуры), чем нарушены требования п. 17 ППР в РФ; ст.ст. 53, 89 №123-ФЗ; п. 5.1.1, п. 7.1.2 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.
Срок устранения нарушения:
03.11.2025
12. По истечении срока службы более 10 лет технические средства системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией, чем нарушены требования п. 54 ППР в РФ; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 81 №123-ФЗ; п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021; п. 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:


При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

03.11.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Бачурин Денис Александрович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Бачурин Денис Александрович, e-mail: bachurinda@43.mchs.gov.ru, телефон: +78332208627

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«12» часов «00» минут «17» 04 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

