



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

14.03.2023

№ 070

При проведении профилактического визита в отношении **муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №196» города Кирова** (МКДОУ №196 г. Кирова), расположенного по адресу: 610007 Кировская область, г.Киров, ул. Ленина, д. 164, к.3 и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 14.03.2023 выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Выполнить внутреннюю отделку (полов, стен, потолков) материалами устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- в группе **«Карпузики»** покрытие пола в спальней, туалетной, отделку стен под раковинами, плиточное покрытие стен, покрытие пола в раздевальной; **в процедурной** медицинского кабинета покрытие стены в нижней части за холодильником; **в постирочной** плиточное покрытие пола; **в горячем цехе** плиточное покрытие пола, в коридоре перед складом покрытие пола, в цехе первичной обработки овощей покрытие стен, пола; в буфетной группы **«Крепыши»** плиточное покрытие стен; в группе **«Солнышко»** у игровой около буфетной покрытие стены, в умывальной часть стены около окна; в умывальной группы **«Почемучка»** плиточное покрытие стен; в умывальной группы **«Снегири»** плиточное покрытие стен, пола около эвакуационного выхода; в помещении чаши **бассейна**, покрытие потолка, покрытие полу обходной дорожки в соответствии с требованиями п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

2. Не допускать использования посуды с дефектами (сколами эмали), досок из фанеры в буфетных групп, обеспечить пищеблок посудой из нержавеющей стали в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

3. Обеспечить бассейн местной системой вытяжной вентиляция в соответствии с п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

4. Обеспечить мебелью с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств: группу «Карпузики» шкафчиками для

хранения чистой посуды, группу «Крепыши» шкафчиками для полотенец, группу «Солнышки», «Почемучки» стульями, группу «Снегири» шкафом для посуды, бассейн шкафом хозяйственным в соответствии с п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

5. Оборудовать в туалетных групп старшего и подготовительного возраста «Румяные щечки», «Звездочки», «Солнышки», «Почемучки», «Мальши» отдельные кабинки для девочек и мальчиков в соответствии с п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

6. Обеспечить исправность оконных конструкций в помещении спальной группы № 8 с целью очистки оконных стекол по мере их загрязнения в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

7. Обеспечить пищеблок пароконвектоматом для приготовления блюд, требующих щадящих технологий приготовления в соответствии с требованием таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 1 ст. 28, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Срок исполнения пунктов 1-7 Предписания: 14.03.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №196» города Кирова**, адрес: 610007 Кировская область, г.Киров, ул. Ленина, д.164, к.3.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в срок **14.03.2024** по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене
детей и подростков



Н.В.Алалыкина

Копию настоящего предписания получил « _____ »

2023г.

(должностное лицо)

(подпись)

(Ф.И.О)

Предписание в соответствии с ходатайством направлено контролируемому лицу по адресу: электронной почты dou196@kirovedu.ru